


Схема соединений отводов трансформаторов тока

Обозначение обмоток	Коэффициент трансформ.	Выходы
И	600/5	1S1-1S2
	800/5	1S1-1S3
	1000/5	1S1-1S4
10P	600/5	2S1-2S2
	800/5	2S1-2S3
	1000/5	2S1-2S4

Сигнализатор плотности SP

N контакта	Подсоединение цепи
1	Предварительная сигнализация
2	
3	Аварийная сигнализация (блокировка)
4	
5	Заземление

Соединение нагревателей на U~127 В



Соединение нагревателей на U~220 В

T1...T6— трансформаторы тока; SP— сигнализатор плотности; EK1— нагреватели трубчатые; EK2— нагреватель антиконденсатный

Рисунок 4. Схема вторичных цепей выключателя ВГБ-35, I_{ном}=1000 А